

# ИК-пульт дистанционного управления AA-Remote

## Паспорт

### **Назначение**

ИК-пульт дистанционного управления AA-Remote предназначен для конфигурации контроллеров Axiom.

### **Особенности**

- 12-тиразрядная клавиатура;
- Элемент питания CR2025;
- Тонкое и эргономичное исполнение;
- Максимальная удаленность от контроллера (в прямой видимости и полностью заряженных батарейках) - 10 метров;



### **Технические характеристики**

Напряжение питания	3V DC
Ток потребления, не более	10 мА
Тип элементов питания	CR2025
Количество элементов питания	2 шт
Диапазон рабочих температур	-15°C +60°C
Максимальная удаленность от контроллера для управления	10 м
Материал корпуса	пластик
Габаритные размеры	30.5x88x14.5 мм
Вес	~30 г

### **Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию**

Максимальная удаленность от контроллера для конфигурации не должна превышать 10 метров при условии прямой видимости и полностью заряженных батареек. Не допускать попадания открытого источника огня и влаги на ИК-пульт. Не разбирать и не давать детям элементы питания ИК-пульта. Хранить ИК-пульт в недоступном для детей месте. Не утилизировать использованные элементы питания ИК-пульта общими методами, использовать только специальные контейнеры или специализированные службы для их утилизации.

### **Маркировка и упаковка продукта**

ИК-пульт дистанционного управления имеет маркировку, расположенную на корпусе. Маркировка содержит следующие сведения о пульте: товарный знак; наименование; серийный номер; год и месяц изготовления; допустимое напряжение питания; ток потребления. Пульт упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

### **Условия хранения и транспортировки**

Эксплуатация пульта допускается при температуре окружающего воздуха от -15°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 90% при +60°C. Хранение ИК-пульта допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°C до +65°C и относительной влажности воздуха до 90% при +65°C. ИК-пульт в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения ИК-пульта при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

**Перед использованием ИК-пульта дистанционного управления скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте [www.secur.by](http://www.secur.by)**

### **Диагностика и устранение неисправностей**

Причинами неисправности ИК-пульта могут быть:

1. Неисправность элементов питания ИК-пульта — замените элементы питания.
2. Некорректная работа и неполная передача кода от пульта — проверьте исправность элементов питания.
3. Неисправность (выход из строя) электро-радиоэлементов, установленных на плате ИК-пульта — данный ИК-пульт подлежит гарантийному ремонту.

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную принадлежность устройства.

Дополнительная информация по подключению на сайте изготовителя [www.secur.by](http://www.secur.by)

Изготовитель: Secukey Technology Co., Ltd, Building 8, Xintang Industrial Park, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China

По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

#### ***Дата производства:***

\_\_\_\_\_ 20\_\_г.  
(Месяц) (Год)

#### ***Отметка о продаже***

\_\_\_\_\_  
(дата)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)